



Aprobare
Manager /Director
Corina Emanuela Dobre
Data



CAIET DE SARCINI
privind achiziția publică de

"Servicii de verificare, reîncărcare stingătoare și verificare hidranți exteriori și interiori

"

Forma documentului	<i>Inițială: INIȚIALĂ</i> <i>Revizuită: 0</i> <i>Nr. revizuire/data: 0/ 09.05.2022</i>
Elemente ale revizuirii	<i>Modificare</i> <i>Adăugare</i> <i>Suprimare</i> <i>Altele</i>

Autoritatea contractantă

Biblioteca Județeană "V.A. Urechia" Galați, str. Mihai Bravu Nr.16, cod 800208, CUI 3553285, cont deschis la Trezoreria Municipiului Galați.

Obiectivul achiziției:

Se intenționează încheierea unui contract de achiziție cu o firmă specializată să furnizeze servicii de verificare, reîncărcare stingătoare și verificare hidranți exteriori și interiori **conform prevederilor Legii 307/200**, Ordinul 2.463/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere", indicativ P118/2-2013, controlul și verificarea instalațiilor de stingere a incendiilor., pentru obiectivul Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați.

Nr. crt.	Denumire serviciu	Caracteristici tehnice	Cod CPV	Valoare estimată lei fără TVA
1	Verificare și reîncărcare stingător – verificare la 12 luni	Conform listă anexată nr.2	50413200-5	3800,00
2.	Verificare și întreținere hidranți interiori și exteriori – verificare semestrială	Conform listă anexată nr.1	50413200-5	2800,00
	TOTAL			6600,00

Cerințe speciale:

Autoritatea contractantă își propune încheierea unui contract de furnizare servicii de verificare, reîncărcare stingătoare și verificare hidranții exteriori și interiori, la următoarele locații, cu specificația că se lucrează cu publicul de luni până vineri 9 - 18;

:

- Biblioteca Județeană "V.A.Urechia" Sediul Central - str.Mihai Bravu nr.16, Galați;
- Biblioteca Județeană „V.A Urechia”, Filiala nr.1, Regiment 11 Siret, Club Liberty;
- Biblioteca Județeană „V.A Urechia”, Filiala nr.2, str. 1 Decembrie 1918 nr.25.

Condiții privind livrarea:

Serviciile se vor presta la sediul bibliotecii din strada Mihai Bravu nr.16 pentru verificare hidranți, iar stingătoarele vor fi luate în două tranșe pentru verificare și încărcare.

Termen de livrare:

- Verificare anuală pentru stingătoare – noiembrie 2022,
- Verificare semestrială pentru hidranți:
 - prima verificare în luna iunie 2022,
 - a doua verificare în luna noiembrie 2022.

Condiții privind garanția:

Termenul de garanție pentru serviciile de revizie va fi de minim 6 luni de la data efectuării pentru hidranți;

Piese sau subsansamblele achiziționate și care le vor înlocui pe cele defecte precum și manopera (operațiunile aferente) vor avea o perioadă de garanție de minim 12 luni de la data recepției serviciilor prestate.

Termenul de garanție pentru serviciile de revizie va fi de minim 12 luni de la data efectuării pentru stingătoare;

Cerințe Minime

Serviciile se realizează cu personal autorizat/specializat pentru a efectua controlul și verificarea următoarelor mijloace de apărare împotriva incendiilor:

Stingătoare:

- preluate/ridicate de la sediul beneficiarului;
- verificate;
- reîncărcate;
- redistribuite în locațiile autorității contractante - transportul acestora fiind asigurat de societatea prestatoare cu mijloace proprii, fără costuri suplimentare.

Hidranți – program de verificări și mentenanță, semestrial, care include verificarea funcționării cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte:

- furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugereri, crăpături pe întreaga lungime;
- în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuiește imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă;
- dispozitivele de fixare sunt solide și nedeteriorate;
- debitul de apă este continuu și suficient;

- sistemul de derulare funcționează ușor;
- țeava funcționează corespunzător.

Caracteristici tehnice

Prestatorul va asigura verificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (hidranți interiori și exteriori), constând într-o revizie tehnică care va fi valabilă 6 luni de la data efectuării.

În cadrul reviziei tehnice se vor efectua următoarele operații:

a) Revizia hidranților interiori și exteriori

- controlul etanșeității instalației de alimentare cu apă (conducte, îmbinări, armături, hidranți interiori și exteriori);
- verificarea gradului de corodare sau depunere prin demontarea armăturilor de pe traseu și controlarea capetelor conductelor;
- verificarea modului de fixare a suportilor conductelor și a armăturilor și a gradului de uzură al garniturilor aferente;
- verificarea modului de funcționare al armăturilor de închidere (ușurința de manevrare, gradul de închidere și deschidere, starea garniturilor). Armăturile se vor demonta și se vor curăța, iar pentru etanșeitate se folosesc garnituri noi.

b) După revizie, se vor efectua probe la instalația de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori, astfel:

- probe hidraulice de rezistență la presiunea de probă egală cu 1,5 x presiunea de regim;
- probe de etanșeitate a instalației cu aer comprimat;
- probe de funcționare care constau în umplerea instalației cu apă (dacă este cazul)
- asigurarea iluminatului de marcare a hidranților interiori prin verificarea instalațiilor electrice de iluminat și a corpurilor de iluminat;
- se va verifica prezența cheilor de deschidere/închidere a hidranților exteriori supraterani și se va completa dacă e cazul;

În urma reviziei echipamentul trebuie să funcționeze la parametrii tehnici normali, în condiții de siguranță.

La revizie se vor afișa etichetele autoadezive pentru identificarea hidranților interiori conform modelului atestat.

Pe fiecare hidrant se va afișa o etichetă antiadezivă conținând numele prestatorului, data verificării și data scadenței.

Termenul de execuție:

Termenul maxim de prestare a serviciilor de verificare, încărcare, a stingătoarelor este de maxim 5 zile de la lansarea comenzii.

Recepția și verificarea

1. Pentru stingătoare

Recepția serviciilor se va face la fiecare locație în parte de unde au fost ridicate.

Menționăm că ofertantul este direct răspunzător de calitatea serviciilor prestate în cazul în care apare o situație nedorită.

La recepția loturilor de stingătoare acestea vor fi însoțite de următoarele acte :

- proces verbal de predare în custodie;
- proces verbal de recepție;
- certificat de calitate și garanție pentru piesele și materialele utilizate;
- certificat de garanție pentru operațiile efectuate;
- declarație de conformitate.

2. Pentru hidranți

Recepția se efectuează la terminarea lucrărilor și se consemnează într-un Proces verbal de recepție finală.

Plata, se va efectua numai în baza facturii emise după semnarea Procesului verbal de recepție finală, de către un reprezentant al fiecărei părți, prin care se certifica efectuarea serviciilor solicitate și recepția lor. Plata serviciilor prestate se va face în termen de 15 zile lucrătoare pentru luna expirată.

- a) Probe și încercări efectuate la instalații, după revizie:
 - Probe hidraulice de rezistență;
 - Probe de etanșeitate la conducte și armături;
 - Probe de funcționare;
- b) Documente ce se întocmesc pentru atestarea serviciilor prestate:
 - Proces verbal de efectuare a încercărilor;
 - Proces verbal de recepție calitativă a serviciilor;
- c) întocmire raport de control pentru fiecare locație

Obligațiile prestatorului

Ofertanții vor prezenta certificarea conform Ordinului nr.87/06.04.2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, emisă de MAI, Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și vor respecta operațiunile impuse de Ordinul 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

Stingătoarele se vor încărca conform normelor în vigoare respectându-se prevederile Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și ale Ordinului nr.163 din 2007 privind normele generale de apărare împotriva incendiilor.

Persoana autorizată va prelua stingătoarele din locațiile menționate în vederea verificării, și încărcării. Stingătoarele preluate vor fi înlocuite temporar cu aceleași tipuri de stingătoare, funcționale, din stocul prestatorului, astfel încât locația să rămână cu dotarea completă conform legilor în vigoare.

Valabilitate de utilizare a stingătoarelor verificate și reîncărcate - 12 luni.

Prestatorul are obligația păstrării și întreținerii corespunzătoare a spațiilor, bunurilor și dotărilor puse la dispoziție de beneficiar.

Prestarea serviciilor de revizii se va face în maxim 2 săptămâni de la semnarea contractului de prestări (în cazul în care nu sunt necesare înlocuiri de piese care nu se găsesc uzual pe stoc):

Serviciile de revizii care necesită înlocuirea de piese vor fi prestate în maxim 2 săptămâni de la data acceptării devizului de către autoritatea contractantă.

Pe toată perioada derulării contractului personalul prestatorului ce desfășoară activități în cadrul Bibliotecii Județene "V.A. Urechia", va respecta normele de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență.

Prestatorul va supune avizării de către achizitor orice intervenție și va limita la minim orice întrerupere în funcționarea instalațiilor de stingerea a incendiilor.

Aparatura necesară prestării serviciilor precum și materialele consumabile folosite în vederea prestării serviciilor vor fi asigurate de prestator, prețul acestora fiind inclus în valoarea ofertei.

Prestatorul va răspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind în drept să solicite remedierea în cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzătoare.

Documente necesare pentru participare:

Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau echivalent, din care să rezulte obiectul de activitate.

Societatea să dețină autorizație emisă de ISU necesară efectuării lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

Oferta va cuprinde în mod obligatoriu:

Prețul se va exprima în: - lei/verificare/hidrant interior fără TVA
- lei/verificare/hidrant exterior fără TVA ;
- lei/tip de stingător fără TVA;

Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu din punctul de vedere al contractului pe toată perioada de valabilitate a ofertei/ durata contractului.

Plata se face cu ordin de plată în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la facturare, după semnarea fără observații a procesului verbal de recepție a perioadei din luna ce face obiectul plății.

Durata contractului – până la 31.12.2022, respectiv 7 luni de la data semnării contractului.

Baza legală

- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- OMAI nr. 163/2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor;
- OMAI nr.87/2010 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
- OMAI nr.138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea, și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.
- Ordinul 2.463/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere“, indicativ P118/2-2013, controlul și verificarea instalațiilor de stingere a incendiilor

**Avizat,
Director adjunct
Eftimie Geta**

**Șef Serviciu RUASOM
Vlădescu Sergiu Ionuț**

**Întocmit,
Bibliotecar
Nistorencu Cecilia**

Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini

Dotarea cu hidranți interiori și exteriori
ai Bibliotecii Județene "V.A. Urechia" Galați

Verificate conform Ordinul 2.463/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere", indicativ P118/2-2013, controlul și verificarea instalațiilor de stingere a incendiilor – NOIEMBRIE 2021

Nr. crt.	Denumire obiectiv / adresă	Număr hidranți interiori	Număr hidranți exteriori
1	Corp A bibliotecă – sediu central, str. Mihai Bravu, nr.16	3	-
2	Corp B depozit carte – sediu central, str. Mihai Bravu, nr. 16	8	-
3	Sediu central – curte, str. Mihai Bravu nr.16	-	3

Întocmit,
Cadru Tehnic PSI
Nistorencu Cecilia

Cadru Tehnic PSI
electrician Gârlescu Cristian



Anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini

Dotarea cu stingătoare
a Bibliotecii Județene "V.A. Urechia" Galați

Nr. crt.	Demunire	Perioada expirării	Serviciul	Nr. bucăți
1	Stingător G2	Noiembrie 2022	Verificare / încărcare	24
2	Stingător G5	Noiembrie 2022	Verificare / încărcare	4
3	Stingător P3	Noiembrie 2022	Verificare / încărcare	3
4	Stingător P6	Noiembrie 2022	Verificare / încărcare	30
5	Stingător SM6	Noiembrie 2022	Verificare / încărcare	13
6	Stingător P50	Noiembrie 2022	Verificare / încărcare	2

Întocmit,
Cadru Tehnic PSI
Nistorencu Cecilia

Cadru Tehnic PSI
electrician Gârlescu Cristian